

Znak sprawy:  
HK.9020.1.53.2024

Zakład Usługowo-Handlowy „Komunalnik” Spółka z o.o.  
ul. Ratuszowa 7, 73-210 Recz

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3, a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz w na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Sicko** gmina Recz będącego w zarządzaniu Zakładu Usługowo-Handlowego „Komunalnik” Spółki z o.o. w Reczu, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr **HK.9020.1.77.2024** oraz protokołu nr **37/2024** z dnia **18.03.2024** r., a także sprawozdania z badań:

- Spr/BM/PW/556-Q/24 z dnia 21.03.2024 r., nr próbki BM/PW/510/24 oraz przekroczenia parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów >300 jtk/1 ml – miejsce poboru próbki: Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0099)
- Spr/BM/PW/557-Q/24 z dnia 21.03.2024 r., nr próbki BM/PW/511/24 oraz przekroczenia parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów >300 jtk/1 ml – miejsce poboru próbki – na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy Sicko 23/1 (punkt poboru 3202PPPPW0735)

uznaje, że w badanym zakresie próbki **nie odpowiadają** wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Sicko**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [komunalnikrecz@idsl.pl](mailto:komunalnikrecz@idsl.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Recza (drogą elektroniczną [recz@recz.pl](mailto:recz@recz.pl))

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Znak sprawy:

HK.9020.1.54.2024

Zakład Usługowo-Handlowy „Komunalnik” Spółka z o.o.  
ul. Ratuszowa 7, 73-210 Recz

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3, a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz w na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Sokoliniec** gmina Recz będącego w zarządzaniu Zakładu Usługowo-Handlowego „Komunalnik” Spółki z o.o. w Reczu, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr **HK.9020.1.78.2024** oraz protokołu nr **38/2024** z dnia **18.03.2024** r., a także sprawozdania z badań:

- Spr/BM/PW/559-Q/24 z dnia 21.03.2024 r., nr próbki BM/PW/512/24
- Spr/ŚR/K/1239/24 z dnia 22.03.2024 r., nr próbki ŚR/K/790/24
- Spr/ŚR/K/1238-Q/24 z dnia 22.03.2024 r., nr próbki SR/K/790/24 – miejsce poboru próbki: Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0101)
  
- Spr/BM/PW/560-Q/24 z dnia 21.03.2024 r., nr próbki BM/PW/513/24
- Spr/ŚR/K/1303-Q/24 z dnia 25.03.2024 r., nr próbki SR/K/791/24
- Spr/ŚR/K/1304/24 z dnia 25.03.2024 r., nr próbki ŚR/K/791/24
- Spr/ŚR/K/1227-Q/24 z dnia 22.03.2024 r., nr próbki SR/K/791/24 – miejsce poboru próbki- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy Kraśnik kran czerpalny (punkt poboru 3202PPPPW0877)

uznaje, że w badanym zakresie próbki **odpowiadają** wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Sokoliniec**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [komunalnikrecz@idsl.pl](mailto:komunalnikrecz@idsl.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Recza (drogą elektroniczną [recz@recz.pl](mailto:recz@recz.pl))

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Zakład Usługowo-Handlowy „Komunalnik” Spółka z o.o.  
ul. Ratuszowa 7, 73-210 Recz

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3, a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz w na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Kraśnik** gmina Recz będącego w zarządzaniu Zakładu Usługowo-Handlowego „Komunalnik” Spółki z o.o. w Reczu, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr **HK.9020.1.81.2024** oraz protokołu nr **41/2024** z dnia **18.03.2024 r.**, a także sprawozdania z badań:

- Spr/BM/PW/563-Q/24 z dnia 18.03.2024 r., nr próbki BM/PW/518/24 – przekroczenie parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów >300 jtk/100 ml - miejsce poboru próbki: Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0706)

- Spr/BM/PW/564-Q/24 z dnia 18.03.2024 r., nr próbki BM/PW/519/24 przekroczenie parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów > 300 jtk/100 ml - miejsce poboru próbki- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy Kraśnik kran czerpalny (punkt poboru 3202PPPPW0877)

uznaje, że w badanym zakresie próbki **nie odpowiadają** wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Kraśnik**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [komunalnikrecz@idsl.pl](mailto:komunalnikrecz@idsl.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Recza (drogą elektroniczną [recz@recz.pl](mailto:recz@recz.pl))

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak