

Choszczno, dnia 07 września 2021 roku

HK.9011.3.116.2021

Dot. wod. Sicko

Zakład Usługowo-Handlowy „Komunalnik” Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 7, 73-210 Recz

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Sicko** gmina Recz będącego w zarządzaniu Zakładu Usługowo-Handlowego „Komunalnik” Spółki z o.o. w Reczu, w dniu **11.08.2021 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbki:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0099):
 - sprawozdania nr 467027/21/SCZ z dnia 24.08.2021 r. oraz przekroczenia parametru mikrobiologicznego ogólna liczba mikroorganizmów w 22^o (170 jtk/ml)

2) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0735), w budynku Sicko 23/1:
 - sprawozdania nr 467032/21/SCZ z dnia 24.08.2021 r. oraz przekroczenia parametru mikrobiologicznego ogólna liczba mikroorganizmów w 22^o (>300 jtk/ml)

uznaje, że w badanym zakresie próbki nie odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. „Wymagania mikrobiologiczne” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na skażenie mikrobiologiczne ogólna liczba mikroorganizmów w 22^oC (170 jtk/ml, >300 jtk/1ml) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Sicko.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: komunalnikrecz@idsl.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Recza (drogą elektroniczną recz@recz.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszczynie

mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

niepodlega